

Kiwa GmbH
Gutenbergstr. 29
48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
F: +49 (0) 2571 9872 – 98
E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

www.kiwa.com/de

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven

Lamurista GmbH
Stettiner Str. 8
93073 Neutraubling
DEUTSCHLAND

Prüfzeugnis

als Anlage zu dem genannten Prüfbericht

System: **Lamurista Hardrock ULTRA 2K**
SCHOMBURG Aquafine – RS 300

Prüfung: Wasserdichtheit in Anlehnung an EAD 030352-00-0503:2019, Annex F


Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Prüfbericht-Nr.: 2.1/20008/0874.0.1-2023

Ergebnis
Das System bestehend aus Lamurista Hardrock ULTRA 2K und SCHOMBURG Aquafine – RS 300 mit folgenden Komponenten ist wasserdicht und wies nach der Beanspruchung keine Beschädigungen auf.
Lamurista Tiefgrund Lamurista Prime SCHOMBURG ASO-Dichtband-2000 Manschette SCHOMBURG Aquafine RS - 300 Lamurista Hardrock ULTRA 2K fein

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 03.04.2024



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
(Leiter der Prüfstelle)

