

Kiwa GmbH
Gutenbergstr. 29
48268 Greven

T: +49 (0) 2571 9872 – 0
F: +49 (0) 2571 9872 – 98
E: DE.info.kiwagreven@kiwa.com

www.kiwa.com/de

Kiwa GmbH, Gutenbergstr. 29, 48268 Greven

Lamurista GmbH
Stettiner Str. 8
93073 Neutraubling
DEUTSCHLAND

Prüfzeugnis

als Anlage zu dem genannten Prüfbericht

System: **Lamurista Hardrock ULTRA 2K**

Prüfung: Durchstanzung in Anlehnung an FDF Merkblatt:2004-08


Details zu den Prüfungen und entsprechend angewandter Parameter sind den genannten Prüfberichten zu entnehmen.

Prüfbericht-Nr.: 2.1/20008/0874.0.1-2023

| Ergebnis |
|--|
| Das System bestehend aus Lamurista Hardrock ULTRA 2K wies nach einer Beanspruchung von 14872 N auf einer Fläche von 4 cm ² keine Beschädigungen auf. |
| Lamurista Tiefgrund Lamurista Prime Lamurista Hardrock ULTRA 2K grob Lamurista GoodLack |

Weder die genannten Prüfberichte noch dieses Prüfzeugnis, ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

Greven, 03.04.2024



i.V. Matthias Käsekamp, B. Eng.
(Leiter der Prüfstelle)

